

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ. ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਵੱਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2017/ਕੁ.ਕੰ/10957 ਮਿਤੀ: 12.06.17

ਵਿਸਾ:- ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-03-16 ਅਤੇ 11-03-16 ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ 1132 ਮਿਤੀ 23-05-2017

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:-

A) Prov. Sew, Sch Barnala

1. ਮਿਕਚਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਬਕਟ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. DNIT ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੈਂਟ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
3. ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾ:ਕਾ:ਇੰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ / ਨੁਕਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸਦੀ Photo & Video ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

Harjit Verma.
08/6/17.
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ