

ਵਲੋਂ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਨੰ.1,
ਜਲੰਧਰ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ,
ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ. 048 ਮਿਤੀ: 8/6/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ:20.1.2018 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
(Prov. 100% Sew. Scheme including House Connections and Restoration of Roads at Shahkot.)
(Agency:- Sh. Kuldip Singh Contractor)


ਹਵਾਲਾ:-

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ.ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ./2075 ਮਿਤੀ:2.2.2018, ਜੋ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੱਛਮ), ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ:20.1.2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ/ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੁਆਬ ਪੁਆਇੰਟ-ਵਾਈਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ:-

1. ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ 600mm i/d ਅਤੇ 800mm i/d ਦਾ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ STP ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ।
2. 300mm i/d ਦਾ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ।
3. ਸੀਵਰ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੀ.ਸੀ. ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ restore ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ।
4. 600mm i/d ਦਾ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਤੇ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।

ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜੀ।


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਨੰ.1,
ਜਲੰਧਰ।

8/6/18