

ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਕੁ:ਕੰ),
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਨੰ: ੮੮੪ ਮਿਤੀ: ੨੦ - ੬ - ੧੮

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 25/01/2018 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ./ 6693 ਮਿਤੀ: 24/04/2018

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ।

A) Ext & Aug of W/S & Sec. Scheme at Bhikhi
Agency :- M/s. GDCL Ltd.

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:3): ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਮਿਤੀ 09/02/2018 ਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਸਲੈਬਾ ਦੇ ਕਿਊਬ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 4 ਨੰਬਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਰਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

B) O&M at Water works Bhikhi
Agency :- M/s. GDCL Ltd.

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:3): ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਪੰਪ ਰੂਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਡ.ਐਸ ਟੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਗਰੈਵਟੀ ਮੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

C) Ext & Aug of W/s & Sew. Sch. at Budhlada
Agency :- M/s. GDCL Ltd.

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:1): ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਲਾਇਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:2): ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਇਜਿੰਗ ਮੇਨ 24 ਇੰਚ ਆਈ.ਡੀ. ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੀ।

3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 15581-83 ਮਿਤੀ:28/06/2016 ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਡੀ.ਡੀ. ਉਪਰੋਤਸ ਮਗਵਾ ਕੇ ਬੋਹਾ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਏ-3 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
 5. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:6): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- D) Ext & Aug of W/s & Sew. Sch. at Boha.
- Agency :- M/s. GDCL Ltd.
1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:1): ਬੋਹਾ ਵਿਖੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗਟੇਸ ਪਲਾਈਵੂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਵਲ 212.501 ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:2): ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਟ ਲਵਾਇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਸ:ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਇਟ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।
 3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੁਰਾਨ ਸਾਈਟ ਉਪਰ 1:8:16 ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ 40mm Aggregate ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੈਪਲ ਲਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ 40mm ਦੇ ਸਨ।
 4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 5. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:6): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਿਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ,
ਮਾਨਸਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 885-886 ਮਿਤੀ 20-6-18
ਉਕਤ ਦੀ ਨਕਲ

- 1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ) ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1432 ਮਿਤੀ 02/05/2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।
- 2) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਕਿਰਿਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ,
ਮਾਨਸਾ।